

CHECKLISTE

Barrierefreie Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe für gehbehinderte Gäste und Rollstuhlnutzer (Kategorien A und B)

I. Beherbergungsbetrieb

Merkmale für gehbehinderte Gäste (Kategorie A)	Merkmale für Rollstuhlnutzer (Kategorie B)	Maß/Anzahl
1. Zugang zum Betrieb	1. Zugang zum Betrieb	
1.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	1.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	
1.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	1.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	
1.3 Durchgangsbreite der Hoteleingangstür mindestens 80 cm	1.3 Durchgangsbreite der Hoteleingangstür mindestens 90 cm	
2. Rezeption	2. Rezeption	
Rezeptionscounter oder –tisch teilweise auf eine Höhe von 85 cm abgesenkt alternativ: andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen	Rezeptionscounter oder –tisch teilweise auf eine Höhe von 85 cm abgesenkt alternativ: andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen	
3. Zugang zu den Zimmern und zum Speisebereich (sofern vorhanden)	3. Zugang zu den Zimmern und zum Speisebereich (sofern vorhanden)	
3.1 Zugang zu den Zimmern stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	3.1 Zugang zu den Zimmern stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	
3.2 Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens 80 cm	3.2 Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens 90 cm	
3.3 Zugang zum Speisebereich stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	3.3 Zugang zum Speisebereich stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	

3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 80 cm	☐	3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 90 cm	☐	
4. Flure		4. Flure		
4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 120 cm	☐	4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 150 cm	☐	
4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 120 cm	☐	4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 150 cm	☐	
4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 120 cm	☐	4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 150 cm	☐	
5. Aufzug (sofern vorhanden)		5. Aufzug (sofern vorhanden)		
5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe	☐	5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos	☐	
alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	☐	alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	☐	
5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	☐	5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	☐	
5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	☐	5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	☐	
5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	☐	5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	☐	
5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm ¹	☐	5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm ¹	☐	
alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm	☐			
5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm	☐	5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	☐	
6. Zimmer		6. Zimmer		
6.1 Bewegungsfläche ² vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 120 cm x 120 cm	☐	6.1 Bewegungsfläche ² vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 150 cm x 150 cm	☐	
6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 120 cm x 120 cm	☐	6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm x 150 cm	☐	
6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 120 cm	☐	6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 150 cm	☐	
6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 90 cm	☐	6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 120 cm	☐	

6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 80 cm	☐	6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 90 cm	☐
	☐	6.6 Mindestens ein in Höhe von mindestens 15 cm über seine gesamte Breite unterfahrbares Bett vorhanden	☐
7. Sanitärräume		7. Sanitärräume	
7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	☐	7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	☐
7.2 Türbreite mindestens 80 cm	☐	7.2 Türbreite mindestens 90 cm	☐
7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	☐	7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	☐
7.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm	☐	7.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	☐
7.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs ³	☐	7.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm	☐
		7.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	☐
7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	☐	7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	☐
7.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	☐	7.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	☐
7.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	☐	7.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm ⁴	☐
7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	☐	7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	☐
7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	☐	7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	☐
7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	☐	7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	☐
7.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindesttiefe von 70 cm aufweist	☐	7.13 Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	☐
7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	☐	7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	☐
7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	☐	7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	☐
7.16 Bewegungsfläche ² der Dusche mindestens	☐	7.16 Bewegungsfläche ² der Dusche mindestens	☐

120 cm x 120 cm	☐	150 cm x 150 cm	☐
7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	☐	7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	☐
7.18 Duschstuhl oder Duschsitz vorhanden	☐	7.18 Fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz	☐
		7.19 Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 85 cm erreichbar	☐
8. Pkw-Stellplätze		8. Pkw-Stellplätze	
8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	☐	8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	☐
8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	☐	8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	☐
9. Anzahl der Zimmer		9. Anzahl der Zimmer	
Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	☐	Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	☐
II. Gastronomiebetrieb (vgl. Mindeststandards Ziffer 10)			
10. Zugang, Türen, Flure		10. Zugang, Türen, Flure	
10.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	☐	10.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	☐
10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	☐	10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	☐
10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 80 cm	☐	10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 90 cm	☐
10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 80 cm	☐	10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 90 cm	☐

10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 120 cm	☐	10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 150 cm	☐
11. Aufzug (sofern vorhanden)		11. Aufzug (sofern vorhanden)	
11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	☐	11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	☐
11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	☐	11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	☐
11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	☐	11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	☐
11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	☐	11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	☐
11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm ¹ alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm	☐	11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm ¹	☐
11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm	☐	11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	☐
12. Tische		12. Tische	
Mindestens ein Tisch mit einer Maximalhöhe von 85 cm und passender Sitzgelegenheit vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____ Gesamtzahl der entsprechenden Sitzplätze: _____	☐	Mindestens ein unterfahrbarer Tisch ⁵ mit einer Maximalhöhe von 85 cm vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____	☐
13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)		13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)	
13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	☐	13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	☐
13.2 Türbreite mindestens 80 cm	☐	13.2 Türbreite mindestens 90 cm	☐
13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	☐	13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	☐
13.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm	☐	13.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	☐

13.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs ³	☐	13.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm	☐
		13.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	☐
13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	☐	13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	☐
13.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	☐	13.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	☐
13.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	☐	13.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	☐
13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	☐	13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	☐
13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	☐	13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	☐
13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	☐	13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	☐
13.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindesttiefe von 70 cm aufweist	☐	13.13 Haltegriffe rechts und links neben dem WC hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	☐
13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	☐	13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	☐
14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)		14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)	
14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	☐	14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	☐
14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	☐	14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	☐

Stand: 12. März 2005

¹ Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.

² Bewegungsflächen dürfen sich überlagern; sie dürfen in ihrer Funktionsfähigkeit jedoch nicht eingeschränkt sein, z..B. durch Mobiliar oder Türen.

³ Beinfreiheit ist vorhanden, wenn die Nutzbarkeit des Waschtisches nicht durch Verkleidungen, Schränke o. Ä. eingeschränkt wird.

⁴ Falls mehrere rollstuhlgerechte Zimmer vorhanden sind, können diese Zimmer alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.

⁵ Es muss Beinfreiheit in 30 cm Tiefe und in mindestens 67 cm Höhe gegeben sein.

⁶ Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.